

COMUNE DI BAVENO (VB)



ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

Ripristino funzionale tubazione acquedotto Via Cantonaccio in Baveno (VB)
I lotto

OGGETTO:

Planimetria opere in progetto

SCALA:

1 : 2.000

AVANZAMENTO PROGETTO:

Definitivo

Data Rev. N° 0:

AGOSTO 2021

Rev. N°	Modifiche	Data
1	—	—/—/—
2	—	—/—/—
3	—	—/—/—
4	—	—/—/—

Rif. N° Commessa: **Y00M - 10039801**

Il Progettista
Ing. Stefano Aina

CUP: **D47H21002880005**

RUP: **Ing. Barbara Dell'Edera**

Elaborato N°:

004



PROPRIETÀ RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

LEGENDA

Opere esistenti

- Strada esistente in conglomerato bituminoso
- Strada esistente in misto stabilizzato
- Fascia di rispetto stradale
- Tracciato tubazione in PEAD rete acquedottistica esistente
- Tracciato tubazione in Ferro rete acquedottistica esistente
- Tracciato tubazione rete SNAM esistente
- Tracciato tubazione rete ITALGAS esistente (tratta MPA Specie VI)
- Tracciato linea elettrica aerea esistente
- Tracciato linea elettrica BT esistente
- Tracciato linea elettrica MT esistente

Opere in progetto

- Tracciato tubazione PEAD DE110 PN16 in sostituzione della tubazione in PEAD DE110 PN16 (posa in trincea)
- Tracciato tubazione PEAD DE110 PN16 in sostituzione della tubazione in Fe DN40 esistente (posa in trincea)
- Tracciato tubazione PEAD DE110 PN16 in sostituzione della tubazione in PEAD DE50 PN16 esistente (posa in trincea)
- Tracciato tubazione PEAD DE110 PN16 coibentato posato in esterno (DE200 con tubazione interna DE110)
- Saracinesca di sezionamento / Nodo idraulico
- Allaccio utenza acquedotto
- Ripristino sede stradale

