

Egr. Dott. Geol.
Mattia Bertani
Casale Tabuloni, 32
28021 BORGOMANERO (NO)

Trasmissione via PEC:
mattia.bertani@pec.epap.it

Oggetto: Richiesta nulla osta realizzazione nuovo pozzo località Cascina Fontana - Borgomanero

Facciamo riferimento alla sua PEC del 11.10.2022 in risposta alla ns del 07.10.2022 per richiesta nulla osta a ulteriore modifica di posizionamento del progetto di realizzazione nuovo pozzo e relativa cameretta nel Comune di Borgomanero in prossimità a due ns elettrodotti ad alta tensione 132 kV appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale.

A seguito ns istruttoria, considerata la natura a basso impatto delle opere a progetto, esprimiamo parere di nulla osta in deroga alla ns servitù d'elettrodotto.

Rammentiamo che i conduttori di energia sono costantemente mantenuti alla tensione di 132.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, a distanze inferiori ai 5 m previsti dalle vigenti disposizioni di legge (art.83 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e relativa tab.1 allegato IX), anche tenuto conto delle oscillazioni dei conduttori degli elettrodotti, costituisce pericolo mortale.

Precisiamo che ogni responsabilità per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose, derivanti dall'inosservanza delle norme e cautele sopra e nella ns precedente richiamate, saranno esclusivamente a carico dei responsabili e degli esecutori dell'opera.

La Società Terna Rete Italia S.p.A. – Dipartimento Trasmissione Nord Ovest – Unità Impianti Novara sita in Via Generali, 80 – 28100 Novara rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unità Impianti Novara
Marco Beccaris
marco.beccaris@terna.it