



LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	Passerella a filo elettrosaldato con coperchio e setto separatore 300x100mm
	Cavidotto sotto pavimento in doppia camera corrugato - 450N
	Dispensore di terra in intimo contatto col terreno in bandella o corda
	Rack dati con arrivo in fibra ottica e distribuzione rame, Montaggio a parete con porta trasparente.
	Conduttura ascendente
	Conduttura discendente

LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	Contatore Ente Distributore di Energia
	Quadro Elettrico
	Regolatore ambiente di temperatura
	RILEVATORE A MICROONDE
	Condizionatore
	Estrattore aria
	Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza
	Gruppo batteria e inverter di emergenza per lampada ordinaria
	Lampada a parete
	Proiettore LED - 19.000lm
	Armatura stradale da esterno LED, montaggio su palo h.6m fuori terra - 17.000 lm
	Apparecchio d'illuminazione stagno a LED 36W - 4.600lm
	Plafoniera a soffitto con lampada LED E27
	Pulsante luminoso
	Pulsante
	Deviatore unipolare
	Interruttore
	Presa CEE 16A 3P+N interbloccata
	Presa CEE 16A 2P+N interbloccata
	Presa 2P+T tipo UNEL
	Pozzetto ispezionabile con picchetto messa a terra
	Nodo equipotenziale
	PE intenzionale: collegamento alla rete elettrosaldata di fondazione e/o platea
	PE intenzionale: collegamento ai ferri di armatura e/o alle carpenterie metalliche

VALIDO SOLO PER IMPIANTO ELETTRICO

COMUNE DI CASALINO (NO)

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.
Via Truggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 431111 - Fax 0321 438729
Email: info@acquanovavco.it
Sito: segreteria@acq.novavco.it

TITOLO COMMESSA:
Sostituzione bacino e rilancio della rete idrica di Casalino (NO)

OGGETTO:
PROGETTO ELETTRICO
Planimetria

SCALA:
 -

AVANZAMENTO PROGETTO:
 Esecutivo

NOME FILE:
 E-T-330-102 Planimetria impianti elettrici

REV. N°	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	08/2023	PRIMA EMISSIONE	CAP	CAP	Ing. Angelo Cantatore
01	12/2023	REVISIONE	CAP	CAP	Ing. Angelo Cantatore
02	06/2024	REVISIONE	CAP	CAP	Ing. Angelo Cantatore

RIF. N° COMMESSA:
 RIF. INTERNO CAP: **9802**

CUP:
 D73E20000090005

RUP: ING. GIUSEPPE CARANTI

PROPRIETÀ RISERVATA
 QUESTO DISEGNO NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO NE COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

IL PROGETTISTA
 Ing. Angelo Cantatore
 Ing. Angelo Cantatore
 Ing. Angelo Cantatore

IL RTD
 etco
 CAP

ELABORATO N°:
 E-T-330-102