


COMUNE DI GIGNESE (VB)



ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)

Tel. 0321 413111 - Fax 0321 458729

@mail: info@acquanovaravco.eu

@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

EMERGENZA IDRICA
Aumento capacità serbatoio acqua grezza - Nuove vasche di stoccaggio
prima della filtrazione

OGGETTO:

Planimetria schema drenaggi + dettagli sottofondo vasche

SCALA:

1:50 1:25

AVANZAMENTO PROGETTO:

DEFINITIVO

Data Rev. N° - :

OTTOBRE 2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-

Rif. N° Commessa:

Y04M - 10043317

Il Progettista

Ing. Matteo Ferrero

Elaborato N°:

06

CUP:

D38B22001140001

RUP:

Ing. Giuseppe Caranti

PROPRIETÀ RISERVATA

QUESTO DISEGNO NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO, NÉ COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Planimetria schema drenaggi + sottofondi vasche

Dimensions:

- Overall width: 1055
- Overall height: 1955
- Width of Vasca 2: 735
- Width of Vasca 3: 1510
- Width of Vasca 4: 1510
- Width of Vasca 1: 280
- Width of Locale Filtri: 205
- Height of Vasca 1: 979

Key Components and Labels:

- Vasca 1:** Bottom drainage with inspection manhole (Pozzetto d'ispezione 80x80 cm interno).
- Vasca 2:** Bottom drainage with inspection manhole (Pozzetto d'ispezione 80x80 cm interno) and existing manhole (Pozzetto esistente scarichi di fondo vasche).
- Vasca 3:** Bottom drainage with inspection manhole (Pozzetto d'ispezione 80x80 cm interno) and existing manhole (Pozzetto esistente).
- Vasca 4:** Bottom drainage with inspection manhole (Pozzetto d'ispezione 80x80 cm interno) and existing manhole (Pozzetto esistente).
- Locale Filtri:** Filter room with inspection manhole (Pozzetto d'ispezione 80x80 cm interno) and existing manhole (Pozzetto esistente).
- Pipes:** Tubazione in PVC DE 250, Tubazione in PEAD corrugato fessurato DE 315, Tubazione in acciaio INOX DN 150 per scarico di fondo.
- Connections:** Tubo di collegamento Ø 150 mm.