

COMUNE DI GIGNESE (VB)

ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 431111 - Fax 0321 486729
Email: info@acquanovavco.it
SPEC: segreteria@acquanovavco.it

TITOLO COMMESSA:

EMERGENZA IDRICA
Aumento capacità serbatoio acqua grezza - Nuove vasche di stoccaggio prima della filtrazione

OGGETTO:

Sezioni stato di confronto e di progetto
ampliamento serbatoio principale

SCALA:

1:50

AVANZAMENTO PROGETTO:

DEFINITIVO

Data Rev. N° - :

OTTOBRE 2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-

Rif. N° Commessa:

Y04M-10043317

Il Progettista

Ing. Matteo Ferrero

Elaborato N°

05

CUP:

D38822001140001

RUP:

Ing. Giuseppe Caranti

QUESTO DISSEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMMERCIALATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

PROPRIETA' RISERVATA

QUESTO DISSEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMMERCIALATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Vasca 2a

Vasca 2b

Locale Filtri

Vasca 1

Vasca 3

Vasca 4

A

B

C

D

E

SEZIONI STATO DI CONFRONTO

SEZIONE B-B

SEZIONE E-E

Legenda

Nuove Opere in Progetto

Opere in Demolizione

SEZIONI STATO DI PROGETTO

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

SEZIONE C-C

SEZIONE D-D

SEZIONE E-E

Particolare impermeabilizzazione copertura

Legenda

STRUTTURE ESISTENTI

NUOVE STRUTTURE IN C.A. GETTATE CON ADDITIVO CRISTALLIZZANTE