



Parapetti estradosso vasche di accumulo
Norma UNI EN ISO 14122-3:2016
H > 1100mm; corrimano Ø50mm; tavola fermapedi altezza minima 100mm installata al massimo 12 mm

Scale di accesso all'estradosso vasche di accumulo
Travi portanti HEA 200; cosciali UPN 240; pianerottolo grigliato maglia 15*76 piatto 25*2; scalini grigliati 25*76 piatto 25*2;
Travi portanti HEA 200; cosciali UPN 240

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acqua novara.vco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovara.vco.eu

TITOLO COMMESSA:

ADEGUAMENTO PRESA IN ALVEO, IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE VASCHE DI ACCUMULO

OGGETTO:

PROSPETTI E NUOVE MISURE DI SICUREZZA

SCALA:

1 : 50

AVANZAMENTO PROGETTO:

DEFINITIVO

Data Rev. N° 0:

Agosto 2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1	—	—
2	—	—
3	—	—
4	—	—

Rif. N° Commessa:

Y04M - 10043320

CUP:

D48B22000570001

File:

Il Progettista
Ing. Matteo Ferrero

Elaborato N°:

005

PROPRIETÀ RISERVATA

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.