

**REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI NOVARA  
COMUNE DI NEBBIUNO**



**COMMESSA 679/2020**

**CIG Z292C8D130**

**POZZO OSTOBBIO 1 – COD. NO- P- 00753**

**INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POZZO – VARIANTE NON SOSTANZIALE  
AI SENSI ART. 27 DEL D.P.G.R. 29.07.2003 N. 10/R E SM.I.**

**LOC. OSTOBBIO- COMUNE DI NEBBIUNO – MAPPALE N° 152 DEL FG. N° 4A**

**DICHIARAZIONE ART. 27 BIS REGOLAMENTO 2/R/2015**

ELAB.	DATA:
03	APRILE 2020



**STUDIO GEOLOGICO  
CERRI • PERAZZOLI**

Tel. Fax. 0322/58228  
Via Villa Ombrosa, 2  
28010 Nebbiuno (NO)  
e-mail: percerri@intercom.it

Dott. Geol. Paola Cerri



Oggetto: Comune di Nebbiuno. Sostituzione pozzo esistente codice NO PO 00753, denominato "Ostobbio 1".

Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente, io sottoscritta Cerri Dott. Geol. Paola, in qualità di consulente geologo di Acqua Novara VCO S.p.A. per la progettazione dell'intervento di sostituzione di cui all'oggetto, come ampiamente descritto nella relazione,

Dichiaro

che:

- il pozzo esistente ha progressivamente perso le sue potenzialità e la portata di emungimento si è nel tempo ridotta. Le condizioni della tubazione del pozzo sono tali da non garantire il recupero delle caratteristiche iniziali e la non danneggiabilità totale della tubazione, pertanto si ritiene necessaria la sostituzione.
- Per quanto riguarda la falda captata il pozzo preleva unicamente la falda freatica (non sono presenti falde profonde - aree montane, collinari e di fondovalle **M**, sottoarea **MB**) e quindi esso risponde ai requisiti richiesti all'art. 16, commi 1 e 2 del Regolamento vigente.

Nebbiuno, 30.04.2020

In fede

  
Circular stamp: ORDINE GEOLOGI REGIONE PIEMONTE  
PAOLA CERRI  
GEOLOGO  
A.P. SEZ. A  
N. 158  
ALBO PROFESSIONISTI