

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu



Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nei Comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve Vergonte

**Sostituzione condotta acquedottistica tra il serbatoio Prato Grande in
Oleggio Castello (NO) e località Cantarana in Arona (NO)
Particolare rilancio da Prato Grande**

1 : 50

DEFINITIVO

AGOSTO 2022


Rev. N°	Modifiche	Data
1	—	-/-/-
2	—	-/-/-
3	—	-/-/-
4	—	-/-/-

YOOM - 10037679

D19E17000010009

Ing. Giuseppe Caranti

AR.16



PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA
AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

H: 276cm

H: 303cm

H: 296cm

H: 288cm

H: 227cm

Rilanci esistenti per Montrigiasco

Vasca esistente

Gruppo di rilancio in progetto per alimentazione rete idrica S. Carlo in Arona

Tubazione in PEAD PE100 DE75 PN16 in progetto per alimentazione rete idrica S. Carlo in Arona

PEAD DE75 PN16

