


Legenda:	Cavi alim. QDSTR. GEN. da QFORNITURA
	Cavo CT e PE
	Tubazione corrugata PEAD Ø125
	Picchetto a croce 50x50x5 mm, 1,5 m
	Nodo diflettore principale di terra
	Cambio quota
	Pozzetto in cls con chiusura in ghisa, luce netta 40x40 cm
	Quadro elettrico
	Contatore Ente Distributore



PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO - ZONA STAZIONE DI RILANCIO
Scala 1:25

PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO - ZONA PUNTO DI CONSEGNA FORNITURA
Scala 1:25

COMUNE DI GRIGNASCO (NO)

ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Truggian, 5 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 431111 - Fax 0321 455259
Email: info@acquanovala.vco.it
GPEC: acquanovala.vco@acquanovala.vco.it

TITOLO COMMESSA:
Interventi preliminari finalizzati alla riduzione delle perdite idriche nei Comuni di Arona, Castelletto Sopra Ticino, Grignasco, Novara e Pieve Vergonte

OGGETTO:
Rilancio Cà Marietta
Pianta - Sezioni stazione di rilancio 02
Layout impianti elettrici esterni

SCALA:
1:100 - 1:25

AVANZAMENTO PROGETTO:
DEFINITIVO

Data Rev. N° - :
AGOSTO 2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1	Revisione a seguito del Rapporto di verifica n. 2 del 28/08/2023	GENNAIO 2024
2	-	-
3	-	-
4	-	-

RE. N° Commessa:
Y00M - 10037681

Il Progettista:
Ing. Marco Zanetta

Elaborato N°:
G.R.E.10

CUP:
D19E17000010009

RUP:
Ing. Giuseppe Caranti

PROPRIETÀ RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO, COPIATO, DISTRIBUITO, VENDUTO, TRASFERITO, IN LOCAZIONE, A TERZO SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO
Scala 1:100

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS
Scala 1:10

SEZIONE TIPO SCAVO E RIPRISTINO
Scala 1:20