

COMUNE DI PIEDIMULERA (VB)

ACQUA
NOVARA.VCO
S.p.A.

Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458729
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

Realizzazione di un nuovo pozzo idropotabile, di una condotta di adduzione e di una stazione di rilancio di rete in Comune di Piedimulera (VB)

OGGETTO:

Fabbricato del nuovo Pozzo

SCALA:

-

AVANZAMENTO PROGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO

Data Rev. N° - :

23/08/2022

Rev. N°	Modifiche	Data
1	-	-/-/-
2	-	-/-/-
3	-	-/-/-
4	-	-/-/-

Rif. N° Commessa:

Y21N - 10036508

Il Progettista

Ing. Giorgio Tornotti

Elaborato N°:

TAV. 5

CUP:

D48B22000560001

RUP:

Ing. Giuseppe Caranti

PROPRIETÀ RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA.VCO s.p.a.

PIANTA STAZIONE POZZO

FABBRICATO POZZO

TESTA POZZO

SEZIONE H-H

SEZIONE X-X

LEGENDA

- Tubazione in progetto PEAD DE200 PN15
- Perforazione Pozzo
- Rete Acquedotto esistente PEAD DE200 PN15

Planimetria fabbricato

Scala 1 : 40

STAZIONE DI RILANCIO

Cimitero

FG 16

STRADA D'ACCESSO AL POZZO CON SERVITU'

Accesso da Via Cascina Manini

TESTA POZZO

Scala 1 : 2000

Scala 1 : 100

RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA

FASCIA TUTELA ASSOLUTA

ZONA TUTELA ASSOLUTA R=10 M DA CENTRO POZZO

RECINZIONE IN RETE PLASTIFICATA

Scala 1 : 100

N.B.: TUTTA L'AREA DELIMITATA DALLA RECINZIONE (QUADRATO DI LATO 20 m) È RIFINITA MEDIANTE POSA DI MEMBRANA HOPE RINFORZATA SEGUITA DA UNO STRATO DI 50 cm DI MISTO GRANULARE ANIORO E DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO (BINDER) PER UNO SPESSORE DI cm 10