

















PLANIMETRIA IMPIANTO DI TERRA - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE - SCALA 1:100



PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE - SCALA 1:100



PLANIMETRIA CAVIDOTTI ELETTRICI INTERRATI - IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE - SCALA 1:100





LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	DISPERSORE A PICCHETTO INTERRATO H=2,0m POSATO ENTRO POZZETTO ISPEZIONABILE 50x50cm.
	CORDA NUDA CU 50mm² POSATA DIRETTAMENTE NEL TERRENO PROFONDITÀ MINIMA 80cm.
	BARRETTA EQUIPOTENZIALE DI TERRA DI DIMENSIONI 20x5x1cm (NEI LOCALI QUADRI DIMENSIONI 50x5x1cm).
	PUNTO DI MESSA A TERRA DEI FERRI DI ARMATURA TRAMITE CORDA NUDA CU 50mm².
	N°1 CIMA EMERGENTE IN CORDA CU 50mm², LUNGHEZZA MINIMA FUORI TERRA 100cm.
	COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI TERRA ESISTENTE.
	INTERRUTTORE UNIPOLARE.
TIPO 1	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED MARCA DISANO 971 OTTIMA - 34 W - IP66 - 11752 lm O EQUIVALENTE
TIPO 2	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED MARCA DISANO 971 OTTIMA 34 W - IP66 - 11752 lm O EQUIVALENTE. COMPLETO DI GRUPPO AUTONOMO BATTERIA - AUTONOMIA 1h.
TIPO 21	PROIETTORE LED DISANO RODIO 1892 79W - IP67 - 1752 lm INSTALLATO A PARETE
TIPO 20	PROIETTORE LED DISANO MODELLO MINI GIOVI 3480 102 W - IP67 - 14758 lm INSTALLATO SU PALINA h=3m

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
Vista in pianta / Sez. Vista laterale	CANALE ELETTRICO A RETE IN ACCIAIO INOX AISI 304, COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI DI MONTAGGIO E FISSAGGIO, COMPLETO DI COPERCHIO E SEPARATORE DOVE NECESSARIO DIMENSIONI 300x75 mm
Vista in pianta / Sez. Vista laterale	CANALE ELETTRICO A RETE IN ACCIAIO INOX AISI 304, COMPLETO DI TUTTI GLI ACCESSORI DI MONTAGGIO E FISSAGGIO, COMPLETO DI COPERCHIO E SEPARATORE DOVE NECESSARIO DIMENSIONI 100x75mm
	GRUPPO PRESE COMPOSTO DA: - PRESA 3P+T, 16A, 230V, IP55 INTERBLOCCATA CON INTERRUTTORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE. TIPO PALAZZOLI SERIE TER O EQUIVALENTE - PRESA 3P+T, 16A, 400V, IP55 INTERBLOCCATA CON INTERRUTTORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE. TIPO PALAZZOLI SERIE TER O EQUIVALENTE

LEGENDA CAVIDOTTI INTERRATI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
B2	POZZETTO BT SEGNALI/POTENZA DIMENSIONE INTERNA 800x800mm CON CHIUSINO IN GHISA
B3	POZZETTO BT SEGNALI/POTENZA DIMENSIONE INTERNA 600x600mm CON CHIUSINO IN GHISA
B4	PLINTO CON POZZETTO DIMENSIONE INTERNA 600x600mm DEDICATO ALL'ILLUMINAZIONE ESTERNA
	POLIFORA B.T. DI NUOVA FORNITURA

BT
4ø160
4ø160
4ø160
–1200

- TIPO DI ALIMENTAZIONE
- QUANTITA' E DIAMETRO TUBAZIONI STRATO SUPERIORE
- QUANTITA' E DIAMETRO TUBAZIONI STRATO CENTRALE
- QUANTITA' E DIAMETRO TUBAZIONI STRATO INFERIORE
- QUOTA FONDO TUBAZIONI

NOTE GENERALI

A LAVORI TERMINATI TUTTE LE USCITE DEI TUBI CORRUGATI ANDRANNO SIGILLATE CON SCHIUMA ANTI-RODITORE.

CITTA' DI VERBANIA

ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.
Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321 413111 - Fax. 0321 458128
@mail: info@acquanovaravco.eu
@pec: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

TITOLO COMMESSA:

Approvvigionamento idrico Comune di Verbania
realizzazione nuova presa a lago "Villa Taranto" in Comune di Verbania

OGGETTO:

PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE

SCALA: 1:100

AVANZAMENTO PROGETTO: ***PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA***

Data Rev. N° 0: ***GIUGNO 2024***

Rev. N°	Modifiche	Data
1	–	-/-/-
2	–	-/-/-
3	–	-/-/-
4	–	-/-/-

Rif. N° Commessa: ***X07N-10042772***

CUP: ***D52E23000180005***

RUP: ***GIUSEPPE CARANTI***

Il Progettista
ISOLA BOASSO STUDIO ASSOCIATO
Dott. Ing. Riccardo ISOLA
Dott. Ing. Paolo BOASSO
Dott. Ing. Alessandro BIANGIULO
STUDIO ERIGGIO
Dott. Geol. Marco Carmine
ARCHITETTURA E COSTRUTTURA
ESSENZIA&PARTNERS
Arch. Lucia Ferraris
IMPIANTI ELETTRICI E AUTOMAZIONE
ALP ENGINEERING
Per. Ind. Mattia Belli

Elaborato N°: IE.03.002

PROPRIETA' RISERVATA
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DI ACQUA NOVARA VCO s.p.a.