



Pianta

Scala 1:100




Piastra superiore

Scala 1:5




Piastra inferiore

Scala 1:100




Prospetto struttura di sostegno

Scala 1:10



Profilo altimetrico

Scala 1:25



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Acciaio per carpenteria metallica tipo S235

PRESCRIZIONI

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001.
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9606-1:2017.



Tel. 0321/413111 - Fax. 0321/413196
Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI VILLADOSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

**NUOVO SEDIMENTATORE PRESSO IL
DEPURATORE DI VILLADOSSOLA**

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. 19

Tubazione di scarico da
sedimentatore a disinfezione finale

Il Progettista

Arona, lì Aprile 2018

Ing. Walter RICCA