Planimetria
Scala 1:50



Particolari appoggio A - B - C - D - N
Scala 1:5



Particolari appoggio E - F - G - H - I - L
Scala 1:5



Particolari appoggio M
Scala 1:5



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Acciaio per carpenteria metallica tipo S235

PRESCRIZIONI

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001.
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9606-1:2017.

Tubazione in polietilene ad alta densità
PN 10, DN 80



Particolare tratto finale
Scala 1:25



Profilo altimetrico
Scala 1:25



ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.

Tel. 0321/413111 - Fax. 0321/413196
Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI VILLADOSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

NUOVO SEDIMENTATORE PRESSO IL DEPURATORE DI VILLADOSSOLA

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. 16 Tubazione da stazione di pompaggio a ossidazione

Il Progettista

Ing. Walter RICCA

Arona, li Aprile 2018