

COPIA

**REGIONE PIEMONTE**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE "NO" - NOVARA**  
(sede legale: via dei Mille 2 – 28100 NOVARA)  
P. IVA 01522670031

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**SERVIZIO ALIMENTI E NUTRIZIONE**  
(Direttore Dott. Emilio Iodice)

Borgomanero ,Viale Zoppis n. 6- tel. 0322/848363 – fax n. 0322/835828  
e-mail: sian.bor@asl.novara.it  
www.asl.novara.it

Prot. N° 42829 - SIAN/β -

Borgomanero li 20 OTT. 2008

OGGETTO: D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R Regolamento Regionale recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" – L.R.n. 22 del 30.04.1996 e D.L.gs n°152 del 03.04.06. Determinazione delle fasce di rispetto del nuovo pozzo idropotabile "P" in Via Conciliazione -località C.na Colombera, Comune di Invorio.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90: Dr.ssa Rigoni Ivana (tel. 0322/848378).

**ALL'UFFICIO TECNICO**  
**COMUNE DI**  
**28045 INVORIO (NO)**

Con riferimento alla richiesta di Codesto Ente, Prot. n° 6671 dell' 26.09.2008, del parere di competenza sulla proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia di cui all'oggetto, esaminata la documentazione prodotta in allegato ed effettuato sopralluogo presso l'area in data 21.05.2008, si comunica quanto segue:

- la zona di tutela assoluta, di forma quadrata con lato 20 m. ca. è delimitata da apposita recinzione. L'avampozzo sopra terra, areato contiene oltre la testata del pozzo i quadri elettrici, le apparecchiature di prelievo e di misurazione.
- il territorio individuato ricadente nelle zona di rispetto primaria contiene la strada comunale che porta da Invorio Inferiore alla C.na Colombera e alla Fraz. Mornerona del Comune di Invorio; attualmente non sono posizionati cartelli limitanti il traffico auto veicolare soprattutto quello destinato alla zona industriale.

I prelievi di controllo della qualità dell'acqua sono iniziati nel mese di settembre 2007 e terminati nel mese di luglio 2008. I parametri esaminati rientrano nell'ambito della norma ad eccezione del PH che presenta valori inferiori a 6.5, caratteristica comune delle acque del territorio interessato.

Cordiali Saluti.



**IL DIRIGENTE MEDICO SIAN**

Dott.ssa Ivana Rigoni

IR