



COMUNE DI INVORIO	
Prot. N.	632
/ 2 FEB. 2009	
Cat.	Clas.

Prot. n. 7983

/SC11

Novara,

27 GEN 2009

Comune di Invorio

Ufficio Tecnico – Sezione Urbanistica

P.zza Vittorio veneto, 2

28045 INVORIO (NO)

e p.c. ASL 13

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Viale Zoppis, 6

28021 BORGOMANERO

A.T.O. n. 1

c/o Provincia di Verbania

Via dell'Industria, 25

28924 FONDOTOCE VERBANIA

Riferimento Vs prot. n.6670 del 26/09/2008; Prot. Arpa n. 114909 del 03 ottobre 2008.

Oggetto: DPGR 15/R del 11/12/2006 definizione delle aree di salvaguardia del pozzo comunale idropotabile sito in via Conciliazione.

A seguito dell'esame della documentazione tecnica allegata alla vostra nota n. 6670 del 26/09/2008, si esprime parere favorevole alla definizione delle aree di rispetto relative al pozzo di cui all'oggetto.

Il pozzo, ottenuto per trasformazione di un piezometro, sito in località Cascina Colombera, in fregio a via Conciliazione, ha profondità di 36 m, una portata di 12 l/s e finestre poste tra -12 m. e -15 m. e da -27 m. a -30 m. dal piano campagna. Il pozzo capta l'acquifero freatico.

Tenuto conto dell'alta vulnerabilità dell'acquifero e della collocazione del pozzo, alla luce anche delle valutazioni espresse nella relazione tecnica a corredo della domanda di definizione

delle aree di salvaguardia della captazione in oggetto, si ritiene opportuno proporre che il Comune di Invorio preveda l'allacciamento al sistema fognario anche degli edifici posti nelle immediate vicinanze della fascia di rispetto secondaria .

Distinti saluti

MTB/MB



Il Responsabile della SC 11

Dott.ssa Daniela Righetti

