

**A.S.L. NO**Azienda Sanitaria Locale
di NovaraSede Legale: via Dei Mille, 2 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

Prot. SIAN/N. n. 19221

Novara, li 5 GIU, 2012

Risposta a nota prot. n. 744/N/SPS

ACQUA NOVARA VCO S.p.A.	
Data:	8/06/12
n° Foglio:	3300
Ch. Anz.	
Ch. Pos.	
Ch. Gen.	SPS

Spett.le ACQUA NOVARA VCO SPA
Via L. Triggiani, 9
NOVARAe p.c. **Alla Regione Piemonte**
Assessorato Pianificazione Territoriale
Settore Pianificazione e Gestione Risorse Idriche
Via Principe Amedeo 17 - Torinoe p.c. **Al Comune di Novara**
Settore Urbanistica
Via G. Ferrari, 13
28100 NOVARA

ASL NO



ACN00011454

PROTOCOLLO

N: IN/3900

DEL: 08/06/2012 10.54.32

ANINGEGNERIA
CORRISPONDENZA TECNICI.GEN.**Oggetto: Comune di Novara - Richiesta di parere per ridefinizione delle aree di salvaguardia del pozzo di Via Torelli (NOP00117) - Novara**

In riferimento alla richiesta in oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni:

CARATTERISTICHE DEL POZZO NOP00117 – VIA TORELLI

Il pozzo NOP00117 è stato realizzato nel 1961 ed è profondo metri 117,70 da piano campagna.

La testata del pozzo è interrata, contenuta in apposita cabina ad uso esclusivo ed è chiusa mediante flangia a tenuta.

Il pozzo è adeguatamente protetto da un manufatto in muratura accessibile con botola in ferro.

L'area di tutela è assoluta è recintata ma non è impermeabilizzata.

La zona in cui è ubicato il pozzo all'interno di un centro abitato.

www.regione.piemonte.it/sanita

Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Direttore: Dott. Biagio Calò

Sede: Viale Roma, 7 – 28100 Novara – Tel. 0321 374302/308 – Fax. 0321 374303 – e.mail: sian.nov@asl.novara.it

Istruttore della pratica: Dott. Emanuele Ignoti – Ref. Acque potabili – Tel. 0321 374486



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara

Sede Legale: via Dei Mille, 2 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

CONCLUSIONI

Premesso che la ridefinizione delle fasce di rispetto dei pozzi in oggetto rimane vincolata alle decisioni della Regione Piemonte, il Servizio scrivente viste le risultanze delle indagini effettuate da questo Servizio, vista la documentazione presentata da Acqua Novara Vco, visto il parere dell'Arpa prot. n. 49003 del 15.05.2012 e preso atto della conclusione della relazione redatta da geologo iscritto all'albo professionale che evidenzia una situazione di VULNERABILITA' BASSA, ritiene che la proposta di delimitazione delle zone di rispetto (primaria e secondaria) di entrambe i pozzi, con tempi di sicurezza (isocrone) di 60 e 180 giorni, fornisca una sufficiente tutela da possibili fenomeni di inquinamento dell'acquifero in questione, con le seguenti prescrizioni:

- l'area di tutela assoluta (di almeno 10 m. di raggio, ove possibile) venga impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche;
- le reti fognarie ricadenti nelle fasce di rispetto dei pozzi siano messe in sicurezza;
- sia verificato il corretto allontanamento delle acque di dilavamento provenienti dal manto stradale e dai parcheggi;
- sia verificata la messa in sicurezza del distributore di carburanti ricadente in parte nell'area di rispetto allargata;
- nelle aree adibite a verde pubblico, ricadenti nelle aree di salvaguardia, dovrà essere vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari o diserbanti;
- sia verificata la tenuta della tubazione del cavo irriguo (Ricca).

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE MEDICO

Dott. Emanuele Ignoti



www.regione.piemonte.it/sanita



Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Direttore: Dott. Biagio Calò

Sede: Viale Roma, 7 – 28100 Novara – Tel. 0321 374302/308 – Fax. 0321 374303 – e.mail: sian.nov@asl.novara.it

Istruttore della pratica: Dott. Emanuele Ignoti – Ref. Acque potabili – Tel. 0321 374486