



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.54111 0324.49111 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE**

Il Direttore sostituto Dott.ssa Daniela Baldassarri

Sede Centrale Omegna Via IV Novembre 294 Tel 0323/868040-868044 e-mail: sian@aslvco.it  
Sede Operativa Verbania Viale S. Anna 83 Tel 0323/541441-541467 e-mail sian@aslvco.it  
Sede Operativa Domodossola Via Scapaccino 47 Tel 0324/491677-491681 mail: sian@aslvco.it

Prot. n. 15283 /24/SIAN

Omegna, 04.03.2024

Spettabile  
Idrablu S.P.A.  
[idrblu@legalmail.it](mailto:idrblu@legalmail.it)

e p.c.  
Comune di Premia  
[comune.premia.vb@legalmail.it](mailto:comune.premia.vb@legalmail.it)

Ato 1  
Dott.ssa Lomazzi  
[ato1@cert.ruparpiemonte.it](mailto:ato1@cert.ruparpiemonte.it)

Provincia VCO  
Ing. Tartari  
[protocollo@pec.provincia.vb.it](mailto:protocollo@pec.provincia.vb.it)

Oggetto: Definizione fasce di rispetto ai sensi dell'art. 94 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.P.G.R. 11.12.2006 n. 15/R. Sorgente Pissero in Comune di Premia (VB)

In riferimento alla Vs richiesta di parere Prot. ASL VCO n77899 del 13.12.2023 riguardo la **ridefinizione** delle aree di fasce di rispetto ai sensi dell'art.94 D.Lgs.156/06 e s.m.i e D.P.G.R. 11.12.2006 della sorgente Pissero ai sensi della RR 15R/2006;

- alla luce della relazione idrogeologica del Dott. Geol. Marco Cattin;
- visto che gli esiti delle analisi in ns possesso rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs.18/2023
- visto che all'interno della zona di rispetto non sono presenti centri di pericolo e non vengono svolte attività di cui all'elenco ex art. 6 Regolamento Regionale 11.12.2006 n.15/R;



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

si ritiene di poter esprimere **Parere favorevole**; per quanto di competenza del servizio scrivente, nel rispetto delle norme previste dal D.M. 26.03.1991 e ai sensi del RR 15R/2006 vengano adottate le seguenti precauzioni:

- interventi mirati ad evitare infiltrazioni di acque superficiali all'interno della ZTA
- recinzione che delimiti la ZTA e ne garantisca l'utilizzo esclusivo per le opere di captazione o presa; con monitoraggio della stesa ed eventuale ripristino in caso di danni.

Il Dirigente Medico  
S.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione  
Dott. Giuseppe CINARDO

GC