



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: via Dei Mille, 2 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

Prot. n. 60326/ SIAN/A

Arona, 06/12/2017

ACQUA NOVARA VCO
VIA TRIGGIANI 9
28100 NOVARA

COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA
PIAZZA AMRTIRI 3
28010 VAPRIO D'AGOGNA NO

ARPA PIEMONTE
DIPARTIMENTO DI NOVARA
VIALE ROMA 7/E
28100 NOVARA

RISPOSTA A NOTA OUT/8566 del 18/10/2017

**OGGETTO: SOSTITUZIONE DI POZZO AD USO IDROPOTABILE NEL TERRITORIO
COMUNALE DI VAPRIO D'AGOGNA**

In merito alla richiesta di parere di competenza, esaminati la relazione idrogeologica e gli elaborati grafici allegati ed effettuato controllo ispettivo presso il pozzo, oggetto di ridefinizione, si conferma quanto evidenziato nella relazione stessa.

Il pozzo oggetto di ridefinizione è trivellato in una zona destinata alla coltivazione, al limitare di una zona boschiva, è recintata ed è presente la zona di tutela assoluta. La pavimentazione che circonda il manufatto che contiene la testata del pozzo è in cemento per evitare l'infiltrazione di acqua piovana. E' stato effettuato un unico prelievo da parte di questa ASL dell'acqua dal pozzo, che ha dato esito favorevole.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.

Il dirigente medico SIAN
Dott.ssa Flavia Milan



www.regione.piemonte.it/sanita

Azienda Sanitaria Locale NO

S.C. Servizio d' Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Direttore dott.ssa Silvana Pitrolo

ARONA Piazza De Filippi, 2 - tel. 0322/516527 - fax 0322/516552 - sian.aro@asl.novara.it

Istruttore della pratica: dr. Flavia Milan tel. 0322 516533