



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE**

Sede Centrale: Via IV Novembre 294 - 28882 Omegna Tel 0323 868020/23 - Fax 0323 868022 e-mail dipprev@aslvco.it
Direttore f.f. Dott.ssa Daniela Baldassarri

Sede Operativa Omegna, Via IV Novembre 294 - Tel 0323 868040 Fax 0323 868042 e-mail: dipprev@aslvco.it
Sede Operativa Verbania, Viale S. Anna 83 - Tel 0323 541441-541467 Fax 0323 557347 e-mail dipprev@aslvco.it
Sede Operativa Domodossola, Via Scapaccino 47 - Tel 0324 491677 Fax 0324 491668 e-mail: dipprev@aslvco.it

Prot. n. 39489 /21/SIAN

VERBANIA, 25/06/21

All' ATO 1
Via dell'Industria 25
VERBANIA
c.a. sig.ra Barbara Lomazzi
PEC: ato1@cert.ruparpiemonte.it

Alla Provincia del VCO Settore SG
Segreteria Generale, Polizia Provinciale.
Ambiente e Georisorse
Via dell'Industria 25
VERBANIA
PEC: protocollo@cert.provincia.verbania.it

Al Comune di VERBANIA
PEC: istituzionale.verbania@legalmail.it

All' ACQUA NOVARA VCO S.p.A.
Via Triggiani 9
NOVARA
PEC: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

OGGETTO: Parere igienico sanitario delle aree di salvaguardia ai sensi di D.LG.S. 152/06 e S.M.I. e D.P.G.R. 11/12/2006 n 15/R della presa a Lago VILLA TARANTO Comune di Verbania

In riferimento alla VS nota Prot. ASL 17704 del 19/03/2021 si esprime parere favorevole previa osservanza delle seguenti prescrizioni:

SCOLMATORI DI PIENA della rete fognaria: posizionamento griglie per filtrazione rifiuti grossolani (es. cotton fioc, assorbenti ecc). Per quanto riguarda lo sfioratore presso il cantiere nautico, l'alternativa alla griglia è il prolungamento della tubazione in profondità nel lago oltre i 50 metri dalla riva e altrettanto in profondità.





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ATTRACCO BATTELLI NAVIGAZIONE: l'edificio presente non può avere l'uso di eventuali WC esistenti qualora non fossero allacciati alla fognatura comunale.

FUTURO PORTO TURISTICO: prevedere la tubazione per lo scarico di acque nere delle imbarcazioni.

Evitare la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da strada comunale e parcheggio.

Cordiali saluti

Il Direttore f.f. SOC SIAN
Dott. Daniela Baldassarri



REGIONE
PIEMONTE